



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78, факс 220-28-75, e-mail: [pravlenie.f54.rospotrebnadzor.ru](mailto:pravlenie.f54.rospotrebnadzor.ru), <http://www.f54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Новосибирской области в  
Барабинском районе,  
Новосибирская область, г.  
Барабинск, ул. Кирова, 1/а.

(место составления акта)

« 03 » апреля 2017 г.

(дата составления акта)

16 часов 40 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 666

29 марта 2017 г. 09 час.00 минут по адресу/адресам: Новосибирская область, Убинский район,  
с. Орловское, ул. Центральная, 24,  
МКУК «Орловский СКЦ»,  
с. Орловское, д. Ачеканка (скважины с  
разводящей сетью),  
д. Ачеканка (водоразборная колонка ул.  
Центральная, 22).

(дата)

(время)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,  
индивидуального предпринимателя от 14 марта 2017 года № 666, Самойловой Лазы  
Витальевны, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской  
области.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казённого учреждения культуры «Орловский социально-культурный центр»  
Убинского района Новосибирской области (далее – МКУК «Орловский СКЦ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня (с 29.03.2017 г. по 03.04.2017 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в Барабинском районе, Новосибирская область, с.Убинское, ул.Ленина, 18.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Степанова Любовь Владимировна 29.03.2017 г. в 09 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Запрудин Сергей Николаевич – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в Барабинском районе.

Щедловская Валентина Степановна – и.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе», аттестат аккредитации от 27.04.2015 г. № RA.RU.710008, выданный Федеральной службой по аккредитации, утверждённый приказом от 15.04.15 г. № А-1627.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), должности экспертов и или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Степанова Любовь Владимировна – директор МКУК «Орловский СКЦ».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

29 марта 2017 г. 09час.00 минут по адресу/адресам: Новосибирская область, Убинский район, с.Орловское, ул.Центральная, 24, МКУК «Орловский СКЦ», с.Орловское, д.Ачеканка (скважины с разводящей сетью), д.Ачеканка (водоразборная колонка ул. Центральная, 22).

(дата)

(время)

(место проведения проверки)

Произведен отбор проб и образцов пробы воды, в количестве 3 пробы по 1,5 литра в пластиковые бутылки, со скважины (после фильтра), находящейся по адресу: Новосибирская область, Убинский район, с.Орловское, протокол о взятии проб и образцов №666/1 от 29 марта 2017 г. (время отбора пробы – 11 час.40 мин.), со скважины, находящейся по адресу: Новосибирская область, Убинский район, д.Ачеканка, протокол о взятии проб и образцов №666/2 от 29 марта 2017 г. (время отбора – 12 час.40 мин.), с водоразборной колонки, находящейся по адресу: Новосибирская область, Убинский район, д.Ачеканка, ул.Центральная, 22, протокол о взятии проб и образцов № 666/3 от 29 марта 2017 г. (время отбора пробы 12 час.40 мин.).

Отбор проб произведён в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31862- 2012 «Вода питьевая. Отбор проб».

Отбор проб произведен в присутствии 2 понятых.

Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе» выдано определение о назначении экспертизы № 666 от 29.03.2017 г.

Степанова Любовь Владимировна – директор МКУК «Орловский СКЦ».

Запрудин Сергей Николаевич – главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе.



03 апреля 2017 г. 14 час. 29 мин. по адресу/адресам:

Новосибирская область, с.Убинское,  
ул. Ленина,18 .  
территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Новосибирской  
области в Барабинском районе.

(дата)

(время)

(место проведения проверки)

Из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе поступили протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения по результатам исследований:

- проба воды, отобранная из скважины (кран после фильтра), расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, с.Орловское не соответствует п.п.2.2.:3.1.:3.2.:3.4.3. (таблица 2), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01» в связи с превышением ПДК по общей жесткости (результат измерения  $17,2 \pm 1,7$  мг-экв/л. при допустимом уровне не более 7.0 мг-экв/л ), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 896 от 30 марта 2017 г., экспертным заключением по результатам лабораторных исследований № 896/000661 от 31.04.2017г., зарегистрированных в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе 03.04.2017 г. вх.739;
  - проба воды, отобранная из скважины с разводящей сетью, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, д.Ачеканка не соответствует п.п.2.2.:3.1.:3.2.:3.4.3. (таблица 2), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01» в связи с превышением ПДК по содержанию железа (результат измерения  $4,7 \pm 1,2$  мг/л при допустимом уровне не более 0.3 мг/л), мутности (результат измерения  $24,3$  мг/л  $\pm 4,9$  при допустимом уровне не более 1.5 мг/л), общей жесткости (результат измерения  $11,0 \pm 1,1$  мг-экв/л. при допустимом уровне не более 7.0 мг-экв/л ), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 897 от 30 марта 2017 г., экспертным заключением по результатам лабораторных исследований № 897 000662 от 31.04.2017г., зарегистрированных в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе 03.04.2017 г. вх.739;
  - проба воды, отобранная из разводящей сети ( колонки), расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, д.Ачеканка, ул.Центральная, д.22 не соответствует п.п.2.2.:3.1.:3.2.:3.4.3. (таблица 2), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01» в связи с превышением допустимого уровня по содержанию железа (результат измерения  $5,3 \pm 1,3$  мг/л при допустимом уровне не более 0.3 мг/л), мутности (результат измерения  $27,1$  мг/л  $\pm 5,4$  при допустимом уровне не более 1.5 мг/л) , что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 898 от 30 марта 2017 г., экспертным заключением по результатам лабораторных исследований № 898/000663 от 31 марта 2017 г., зарегистрированных в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе 03.04.2017 г. вх.739.
- 03 апреля 2017 г. в 14 час.29 мин. по адресу: Новосибирская область, Убинский район, с.Орловская, ул. Центральная, 24, при проведения внеплановой выездной проверки в отношении МКУК «Орловский СКЦ», расположенного по адресу :Новосибирская область, Убинский район, с.Орловское, ул.Центральная,24 установлено, что юридическим лицом – МКУК «Орловский СКЦ» , допущено не выполнение в установленный срок пунктов 1, 3 законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства № 139 от 16.03.2016 г., а именно при эксплуатации систем водоснабжения нарушены санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а так-же питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению :
- не осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды.



подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включающий в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения (протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний, проведенных в рамках производственного контроля отсутствуют);

- проба воды, отобранная из скважины (кран после фильтра), расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, с. Орловское не соответствует п.п. 2.2.:3.1.:3.2.:3.4.3. (таблица 2), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01» в связи с превышением ПДК по общей жесткости (результат измерения  $17,2 \pm 1,7$  мг-экв/л, при допустимом уровне не более 7,0 мг-экв/л), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 896 от 30 марта 2017 г., экспертным заключением по результатам лабораторных исследований № 896/000661 от 31.04.2017 г., зарегистрированных в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе 03.04.2017 г. вх.739;

- проба воды, отобранная из скважины с разводящей сетью, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, д. Ачеканка не соответствует п.п. 2.2.:3.1.:3.2.:3.4.3. (таблица 2), п.3.5.(таблица 4) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01» в связи с превышением ПДК по содержанию железа (результат измерения  $4,7 \pm 1,2$  мг/л при допустимом уровне не более 0,3 мг/л), мутности (результат измерения  $24,3 \text{ мг/л} \pm 4,9$  при допустимом уровне не более 1,5 мг/л), общей жесткости (результат измерения  $11,0 \pm 1,1$  мг-экв/л, при допустимом уровне не более 7,0 мг-экв/л), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 897 от 30 марта 2017 г., экспертным заключением по результатам лабораторных исследований № 897/000662 от 31.04.2017 г., зарегистрированных в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе 03.04.2017 г. вх.739;


- проба воды, отобранная из разводящей сети (колонки), расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, д. Ачеканка, ул. Центральная, д.22 не соответствует п.п. 2.2.:3.1.:3.2.:3.4.3. (таблица 2), п.3.5.(таблица 4) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01» в связи с превышением допустимого уровня по содержанию железа (результат измерения  $5,3 \pm 1,3$  мг/л при допустимом уровне не более 0,3 мг/л), мутности (результат измерения  $27,1 \text{ мг/л} \pm 5,4$  при допустимом уровне не более 1,5 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 898 от 30 марта 2017 г., экспертным заключением по результатам лабораторных исследований № 898/000663 от 31 марта 2017 г., зарегистрированных в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе 03.04.2017 г. вх.739.

- ✓ Юридическому лицу - МКУК «Орловский СКЦ» - выдано уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении (исх. № 15/1156 от 03.04.2017 г.) по ст. 19.5.ч.1. КоАП РФ.

МКУК «Орловский СКЦ» выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 666 от 03.04.2017 г., срок исполнения до 18 марта 2018 г.

Проверка завершена 03 апреля 2017 г. в 16 часов 40 минут.

\_\_\_\_\_ Степанова Любовь Владимировна – директор МКУК «Орловский СКЦ».



Запрудин Сергей Николаевич – главный специалист-эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы о взятии проб и образцов № 666/1, №666/2, №666/3 от 29.03.2017г.
2. Определение о назначении экспертизы № 666 от 29.03.2017 г.;
3. Экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний № 896/000661, №897/000662, №898/000663 от 31.03.2017 г., протоколы лабораторных исследований №896, №897, №898 от 30.03.2017 г.
4. Уведомления о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении от 03.04.2017 г. № 15/1156;
5. Предписание об устранении выявленных нарушений № 666 от 03 апреля 2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_  


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Степанова Любовь Владимировна – директор МКУК «Орловский СКЦ».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а)   

Степанова Любовь Владимировна – директор МКУК «Орловский СКЦ».

(фамилия, имя, отчество (последнее, если имеется), присутствующий при проведении проверки)

« 03 » апреля 2017 г.   

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Один экземпляр акта на 5 страницах с копиями приложений направлен посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области

«  » \_\_\_\_\_ 2017 г.